



ATEST HIGIENICZNY B.BK.60110.0581.2023

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Lampy UV; UV Lamp (4W-1575W)**

Zawierający / containing: komorę ze stali nierdzewnej, promienniki w obudowie ze szkła kwarcowego

Przeznaczony do / destined: dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stosowania w systemach uzdatniania takiej wody

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Urządzenie przeznaczone wyłącznie do zawodowego montażu i obsługi. Można je stosować do dezynfekcji wyłącznie wód klarownych i bezbarwnych. Typ urządzenia należy dobierać w zależności od jakości wody i wymagań użytkownika. Do wyrobów należy dołączyć instrukcję w języku polskim, informującą o sposobie eksploatacji wyrobu, w tym dotyczące zalecanej szybkości przepływu wody i czasu działania promiennika. Na stosowanie urządzeń do dezynfekcji wody w wodociągach publicznych należy każdorazowo uzyskać zgodę właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value

Wytwórca / producer:

Ningbo Xinhao UV Equipment CO., Ltd.
60-1, Xuejiaqiao, Xishao Village
Zhuangqiao Street, Jiangbei, Ningbo, 315000, Zhejiang, China

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

UST- M Sp. z o.o.
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Piaskowa 124A



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.06.14 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.06.14 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 14 czerwca 2023

The date of issue of the certificate: 14th June 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Marię Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB